

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 02 - 2021
Emitido em: 21/01/2021
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: NÃO
Horário da Coleta: 8:00min às 9h30min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6	6,7	7,2	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,5	6,4
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,47	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	27,1	26,8	26,8	26,8	27	27	26,7	27,1	26,7	26,7	27,8	26,6	27,5
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,74	0,73	0,67	0,61	0,57	0,79	0,84	0,42	1,28	0,53	0,36	0,2	0,82
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,69	-	0,69	0,61	0,71	0,64	0,78	0,61	0,52	0,89	0,57	0,67	0,72
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região

(26/01/2021)