

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 04 - 2021
Emitido em: 10/02/2021
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: não
Horário da Coleta: 8:10min às 9h20min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6	6	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,4	6,7	6,4
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,08	0,16	0,05	0,13	0,1	0,22	0,17	0,68	0,34	0,05	0,18	0,15	0,16
Temperatura (°C)	≤ 36	26	26,9	26,7	26,6	25,9	26,4	26,6	27,1	26,3	25,7	26,4	26,8	25,9
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,69	0,79	0,42	0,43	0,67	1,04	0,92	0,51	0,04	0,27	0,51	0,55	0,58
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,53	-	0,68	0,76	0,52	0,7	0,5	0,58	0,76	0,74	0,55	0,59	0,9
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região