

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 11 - 2021
Emitido em: 08/04/2021
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: não
Horário da Coleta: 8:15min às 9h42min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6	6,1	6,6	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	7	6,8	7,1	6,8
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	3,8	0,08	0,04	0,98	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	24,8	25,4	25,2	24,6	24,8	24,9	25,2	25,4	25,2	24,7	24,7	25	24,8
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	1,47	0,5	0,51	0,46	0,6	1,03	1,07	0,64	0,84	0,54	0,66	0,61	0,64
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,8	-	0,79	0,61	0,64	0,8	0,73	0,63	0,79	0,8	0,62	0,73	0,78
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região

(26/01/2021)