

<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
<b>CNPJ:</b> 47.579.479/0001-26
<b>IE:</b> 538.031.316.118
<b>Endereço:</b> Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
<b>Pirajuí - SP / Telefone:</b> (14) 3584-8857/3584-8850

<b>Laudo nº</b> 17 - 2021
<b>Emitido em:</b> 01/06/2021
<b>Tipo de sistema:</b> Poço Artesiano
<b>Chuvas últimas 24h:</b> não
<b>Horário da Coleta:</b> 8:10min às 9h35min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6	6,3	6,8	6,9	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,4	7,2	6,8
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,07	0,04	1,01	1,5	0,04	0,04	0,08	0,06	0,06	0,04	0,04	0,11	0,08
Temperatura (°C)	≤ 36	22,5	22,6	22,7	22,5	22,1	22,7	22,8	23,1	23,2	23	23,2	22,9	22,1
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,84	0,9	0,79	1,05	0,8	0,98	0,77	0,81	1,09	0,33	1,08	0,62	0,29
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,48	-	0,66	0,77	0,81	0,6	0,65	0,8	0,69	0,65	0,62	0,6	0,85
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira  
 Química Responsável  
 CRQ 04200776 - IVª Região