

<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
<b>CNPJ:</b> 47.579.479/0001-26
<b>IE:</b> 538.031.316.118
<b>Endereço:</b> Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
<b>Pirajuí - SP / Telefone:</b> (14) 3584-8857/3584-8850

<b>Laudo nº</b> 21 - 2021
<b>Emitido em:</b> 06/07/2021
<b>Tipo de sistema:</b> Poço Artesiano
<b>Chuvas últimas 24h:</b> não
<b>Horário da Coleta:</b> 8:15min às 9h28min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6	6,1	6,4	6,5	6,6	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8	6,9	7	6,7
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,28	0,24	0,49	0,45	0,33	0,38	0,4	0,33	0,55	0,48	0,33	0,33	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	18,8	19,3	19,4	19	19,6	20	20,2	20,3	20,3	20,7	19,9	19,8	18,8
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,97	0,44	0,63	0,75	0,23	0,84	1,07	1,27	1,44	0,33	0,71	0,82	0,59
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,64	-	0,71	0,62	0,61	0,71	0,61	0,62	0,69	0,6	0,6	0,76	0,76
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

<b>P1 - Vila Ortiz</b>	<b>P7 - Jd. América</b>	<b>P13- Vila Verde</b>
<b>P2 - Centro</b>	<b>P8 - Jd. Aclimação</b>	
<b>P3 - Jd. Liberdade</b>	<b>P9 - Jd. Rinaldi</b>	
<b>P4 - Sta. Guilhermina</b>	<b>P10 - Pirajuí C</b>	
<b>P5 - Angaville</b>	<b>P11 - Jd. Europa</b>	
<b>P6 - Jd. Eldorado</b>	<b>P12 - Nova Pirajuí</b>	

  


---

**Samanta Souza de Oliveira**  
 Química Responsável  
 CRQ 04200776 - IVª Região