

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 24 - 2021
Emitido em: 04/08/2021
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: não
Horário da Coleta: 7h30min às 8h30min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,2	6,3	7,1	7,1	7,1	7,2	7,4	7,4	7,3	7,2	7,2	7,4	6,9
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,25	0,55	0,39	0,54	0,39	0,39	0,39	0,43	0,38	0,32	0,63	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	18,1	18	18,8	19	18,6	18,4	18,9	19,5	18,7	18,2	18,2	18	17,5
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	1,17	0,88	0,61	1,58	0,91	1,36	1,11	1,2	1,42	0,47	0,78	0,3	0,44
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,6	0	0,65	0,7	0,6	0,61	0,6	0,8	0,67	0,6	0,6	0,6	0,7
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região