

<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
<b>CNPJ:</b> 47.579.479/0001-26
<b>IE:</b> 538.031.316.118
<b>Endereço:</b> Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
<b>Pirajuí - SP / Telefone:</b> (14) 3584-8857/3584-8850

<b>Laudo nº</b> 28 - 2021
<b>Emitido em:</b> 15/09/2021
<b>Tipo de sistema:</b> Poço Artesiano
<b>Chuvas últimas 24h:</b> Não
<b>Horário da Coleta:</b> 8:22min às 9h30min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,8	6,7	6,8	6,5	6,8	6,9	6,6	6,7	6,8	6,8	6,9	6,7	6,9
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,19	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	28,5	27,9	28,1	28,4	27,8	27,9	28,1	28,3	27,8	28,1	27,9	27,6	27,8
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,63	0,69	0,88	0,99	0,67	0,78	0,8	0,6	0,89	0,7	0,45	0,7	0,72
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,8	0	0,72	0,61	0,6	0,8	0,69	0,68	0,6	0,61	0,61	0,62	0,79
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	

  
 \_\_\_\_\_  
**Samanta Souza de Oliveira**  
 Química Responsável  
 CRQ 04200776 - IVª Região