

<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
<b>CNPJ:</b> 47.579.479/0001-26
<b>IE:</b> 538.031.316.118
<b>Endereço:</b> Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
<b>Pirajuí - SP / Telefone:</b> (14) 3584-8857/3584-8850

<b>Laudo nº</b> 38 - 2021
<b>Emitido em:</b> 24/11/2021
<b>Tipo de sistema:</b> Poço Artesiano
<b>Chuvas últimas 24h:</b> Não
<b>Horário da Coleta:</b> 8:10min às 9h10min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6.2	7.4	7.7	6.4	7.0	6.8	6.6	6.6	6.6	6.1	6.8	6.1	7.4
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04
Temperatura (°C)	≤ 36	26.8	27.5	27.2	27.6	27.5	27.2	27.3	26.6	26.2	26.0	25.8	25.8	26.1
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,85	0,8	0,54	0,4	0,66	0,44	0,86	0,81	0,75	0,62	0,3	0,75	0,37
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0.80	0	0.68	0.80	0.78	0.79	0.70	0.67	0.78	0.61	0.64	0.60	0.61
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

<b>P1 - Vila Ortiz</b>	<b>P7 - Jd. América</b>	<b>P13- Vila Verde</b>
<b>P2 - Centro</b>	<b>P8 - Jd. Aclimação</b>	
<b>P3 - Jd. Liberdade</b>	<b>P9 - Jd. Rinaldi</b>	
<b>P4 - Sta. Guilhermina</b>	<b>P10 - Pirajuí C</b>	
<b>P5 - Angaville</b>	<b>P11 - Jd. Europa</b>	
<b>P6 - Jd. Eldorado</b>	<b>P12 - Nova Pirajuí</b>	



**Samanta Souza de Oliveira**  
 Química Responsável  
 CRQ 04200776 - IVª Região