

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

Laudo nº 42 - 2021
Emitido em: 22/12/2021
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: Sim
Horário da Coleta: 8:00min às 9h45min



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem												
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,2	7,5	7,8	6,4	6,9	6,7	6,6	6,6	6,7	6	6,5	6,2	7,7
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	27,3	27,1	27,1	26,8	27,1	27,1	27,2	27,5	27,5	26,6	26,5	26,7	25,8
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,39	0,48	0,61	0,58	0,52	0,51	0,79	0,81	0,67	0,39	0,53	0,47	0,68
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,6	0	0,61	0,6	0,6	0,64	0,63	0,67	0,62	0,6	0,68	0,64	0,79
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	
P4 - Sta. Guilhermina	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região