

| |
|---|
| Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí |
| CNPJ: 47.579.479/0001-26 |
| IE: 538.031.316.118 |
| Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel |
| Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850 |

| |
|--|
| Laudo nº 43 - 2021 |
| Emitido em: 30/12/2021 |
| Tipo de sistema: Poço Artesiano |
| Chuvas últimas 24h: Não |
| Horário da Coleta: 8h10min às 9h45min |



| Parâmetro | VMP* | Pontos de Amostragem | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
| pH | ≥ 6,0 e ≤ 9,0 | 6,3 | 7,5 | 7,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 6 | 0,6 |
| Cor (uH) | ≤ 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turbidez (uT) | ≤ 5,0 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Temperatura (°C) | ≤ 36 | 29,1 | 29 | 28,8 | 29 | 29,9 | 29,8 | 29,1 | 29,3 | 29,9 | 27,6 | 27,1 | 28,5 | 29,9 |
| Cloro (mg/L) | ≥ 0,2 e ≤ 2,0 | 0,52 | 0,38 | 0,61 | 0,68 | 0,67 | 0,48 | 0,62 | 0,68 | 0,8 | 0,75 | 0,69 | 0,62 | 0,46 |
| Flúor (mg/L) | ≥ 0,6 e ≤ 0,8 | 0,68 | 0 | 0,81 | 0,67 | 0,6 | 0,61 | 0,66 | 0,8 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,76 | 0,6 |
| Coliformes 35° | Ausência (A) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Escherichia coli | Ausência (A) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

| | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| P1 - Vila Ortiz | P7 - Jd. América | P13- Vila Verde |
| P2 - Centro | P8 - Jd. Aclimação | |
| P3 - Jd. Liberdade | P9 - Jd. Rinaldi | |
| P4 - Sta. Guilhermina | P10 - Pirajuí C | |
| P5 - Angaville | P11 - Jd. Europa | |
| P6 - Jd. Eldorado | P12 - Nova Pirajuí | |



Samanta Souza de Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IVª Região