

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ: 47.579.479/0001-26
IE: 538.031.316.118
Endereço: Rua Abel de Oliveira nº 51 - Vila Abel
Pirajuí - SP / Telefone: (14) 3584-8857/3584-8850

laudo 3
Emitido em: 22/01/2025
Tipo de sistema: Poço Artesiano
Chuvas últimas 24h: não
Horário da Coleta: 7:42 às 10:23



Parâmetro	VMP*	Pontos de Amostragem														
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
pH	≥ 6,0 e ≤ 9,0	6,2	7,2	7,2	6,3	6,4	6,6	6,3	6,1	6,2	6	6,5	6	6,9	6	6,1
Cor (uH)	≤ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turbidez (uT)	≤ 5,0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Temperatura (°C)	≤ 36	27,8	27,7	28,5	27	26,4	27	26	27,2	27,2	26	25,4	26	23,7	26,3	26,1
Cloro (mg/L)	≥ 0,2 e ≤ 2,0	0,62	0,25	0,33	0,39	0,68	0,64	0,67	0,37	0,33	0,46	0,26	0,42	0,23	0,3	0,65
Flúor (mg/L)	≥ 0,6 e ≤ 0,8	0,73	0	0,63	0,79	0,7	0,6	0,65	0,74	0,68	0,76	0,79	0,78	0,72	0,7	0
Coliformes 35°	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escherichia coli	Ausência (A)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

P1 - Vila Ortiz	P7 - Jd. América	P13- Vila Verde
P2 - Centro	P8 - Jd. Aclimação	P14- Dito
P3 - Jd. Liberdade	P9 - Jd. Rinaldi	P15- Flamnoyant
P4 - Sta. Guilherm	P10 - Pirajuí C	
P5 - Angaville	P11 - Jd. Europa	
P6 - Jd. Eldorado	P12 - Nova Pirajuí	



Samanta Souza do Oliveira
 Química Responsável
 CRQ 04200776 - IV º Região